



04

Inspeção visual de extintores

Roteiro auxiliar para registrar acessibilidade, identificação, condição aparente e encaminhamento de anomalias.

DASS Engenharia

Consultoria técnica em Aracaju-SE e Sergipe

(79) 99995-9430 | dassengenharia.com

Material educativo e auxiliar. Não constitui projeto aprovado, laudo, certificação ou autorização de funcionamento. A aplicabilidade depende da edificação, atividade e avaliação de profissional legalmente habilitado.

Finalidade e limites

A inspeção visual ajuda a perceber equipamentos obstruídos, danificados ou com informações ilegíveis. Ela não comprova o desempenho do extintor nem substitui serviços de manutenção, recarga ou ensaio. O observador deve seguir o procedimento da edificação e encaminhar anomalias a prestador e profissional competentes.

Observe sem acionar o equipamento

Não retire lacres, não pressione gatilhos, não desmonte componentes e não provoque descarga para verificar funcionamento. Confira externamente o acesso, a identificação e os registros disponíveis. A leitura do indicador de pressão só se aplica aos equipamentos que possuem esse componente; sua ausência em outro tipo não deve ser tratada automaticamente como defeito.

Leia o histórico correto

Compare identificação, tipo, localização e registros do equipamento. Registre a data informada na etiqueta e a referência usada para a próxima atividade. Não adote uma periodicidade única para todos os serviços ou tipos de extintor. A programação deve respeitar regulamentação aplicável, fabricante e orientação técnica.

Transforme achados em ações

Descreva o que foi visto com local, identificação e foto quando permitido. Exemplo: acesso bloqueado por mercadorias, sem concluir que o equipamento foi aprovado ou reprovado tecnicamente. Combine correção, responsável e verificação posterior. Se houver indisponibilidade, o responsável deve definir a medida de proteção e substituição adequada.

Registro auxiliar de verificação

Unidade / endereço: _____

Data: _____ Observador: _____

Referência / revisão consultada: _____

Marque O para observado, P para pendente e NA para não aplicável. Justifique NA. Informe documento, local ou achado; não use a marcação como certificado de conformidade.

Nº	Ponto para observar ou confirmar	Situação e evidência
01	Equipamento identificado e relacionado ao inventário.	O / P / NA Registro: _____
02	Localização compatível com a documentação disponível.	O / P / NA Registro: _____
03	Acesso aparente livre de obstáculos.	O / P / NA Registro: _____
04	Sinalização visível e legível.	O / P / NA Registro: _____
05	Suporte ou abrigo sem dano aparente.	O / P / NA Registro: _____
06	Cilindro sem corrosão, amassado ou vazamento aparente.	O / P / NA Registro: _____
07	Lacre e dispositivo de segurança observados sem manipulação.	O / P / NA Registro: _____
08	Mangueira, difusor ou bocal sem dano aparente, conforme o tipo.	O / P / NA Registro: _____
09	Indicador de pressão observado, quando existente e aplicável.	O / P / NA Registro: _____
10	Instruções e identificação do agente legíveis.	O / P / NA Registro: _____
11	Etiquetas e registros de manutenção identificáveis.	O / P / NA Registro: _____

Nº	Ponto para observar ou confirmar	Situação e evidência
12	Datas transcritas com sua fonte documental.	O / P / NA Registro: _____
13	Ocorrências e indisponibilidades comunicadas.	O / P / NA Registro: _____
14	Ação, responsável e verificação posterior definidos.	O / P / NA Registro: _____

Encaminhamentos

Associe este checklist à planilha de controle de extintores da biblioteca. Registrar uma ocorrência não significa que ela foi resolvida.

Pendência / encaminhamento	Responsável e prazo	Verificação posterior
_____ _____	_____ _____	_____ _____
_____ _____	_____ _____	_____ _____
_____ _____	_____ _____	_____ _____

Referências e atualização

Fontes oficiais consultadas em 19/10/2026. Verifique versões, portarias e alterações antes da aplicação a um caso concreto. Referências técnicas complementares e sua edição devem ser definidas pelo responsável.

CBMSE. IT nº 01/2021, Procedimentos Administrativos, versão disponibilizada em Em vigor na consulta.

<https://dat.cbm.se.gov.br/Documentos/baixar/2922>

CBMSE. Catálogo oficial de documentos e instruções técnicas.

<https://dat.cbm.se.gov.br/portal/downloads>

CBMSE. IT nº 21/2021, Sistema de Proteção por Extintores de Incêndio.

<https://dat.cbm.se.gov.br/Documentos/baixar/1323>

Orientação técnica para sua empresa

A DASS Engenharia atende Aracaju-SE e Sergipe com consultoria em Engenharia de Segurança do Trabalho e elaboração de projetos de prevenção e combate a incêndio. Apresente as características da sua edificação ou atividade para definir o escopo do atendimento.

WhatsApp: (79) 99995-9430

Site: dassengenharia.com/contato/

Material educativo e auxiliar. Não constitui projeto aprovado, laudo, certificação ou autorização de funcionamento. A aplicabilidade depende da edificação, atividade e avaliação de profissional legalmente habilitado.