



06

Sinalização de emergência e rotas de saída

Organize uma observação preliminar de sinalização, circulação, portas e continuidade do caminho de saída.

DASS Engenharia

Consultoria técnica em Aracaju-SE e Sergipe

(79) 99995-9430 | dassengenharia.com

Material educativo e auxiliar. Não constitui projeto aprovado, laudo, certificação ou autorização de funcionamento. A aplicabilidade depende da edificação, atividade e avaliação de profissional legalmente habilitado.

Finalidade e limites

Uma rota de saída precisa ser compreensível e permanecer utilizável. Este roteiro auxilia o registro de condições aparentes ao longo do percurso. Ele não calcula capacidade de escoamento, distâncias ou dimensões mínimas e não substitui a conferência do projeto e das normas aplicáveis.

Percorra a rota com referência

Identifique o ponto inicial, o caminho previsto, mudanças de direção e a chegada ao local seguro indicado no planejamento da edificação. Compare a situação com as plantas disponíveis. Registre diferenças de layout, portas e circulação. Uma placa visível não corrige, sozinha, um percurso inadequado.

Observe diferentes usuários

Considere ocupantes, visitantes e pessoas que precisam de apoio na evacuação. Verifique obstáculos aparentes e se a comunicação é compreensível ao longo do caminho. O dimensionamento e os recursos de acessibilidade devem ser avaliados por profissional competente. Não improvise intervenções em portas corta-fogo ou seus dispositivos.

Mantenha o caminho disponível

Armazenamento temporário, móveis, materiais de limpeza e travamentos podem comprometer a utilização da saída. Ao registrar um impedimento, avise o responsável pela edificação e acompanhe a correção. Evite deslocar equipamentos ou alterar a sinalização sem confirmar a solução prevista no projeto.

Registro auxiliar de verificação

Unidade / endereço: _____

Data: _____ Observador: _____

Referência / revisão consultada: _____

Marque O para observado, P para pendente e NA para não aplicável. Justifique NA. Informe documento, local ou achado; não use a marcação como certificado de conformidade.

Nº	Ponto para observar ou confirmar	Situação e evidência
01	Percurso e pavimento identificados no registro.	O / P / NA Registro: _____
02	Planta ou referência do percurso disponível.	O / P / NA Registro: _____
03	Mudanças de direção com orientação aparente compreensível.	O / P / NA Registro: _____
04	Placas de saída visíveis, sem encobrimento.	O / P / NA Registro: _____
05	Sinalização de equipamentos identificável.	O / P / NA Registro: _____
06	Placas sem dano, sujeira ou substituição improvisada aparente.	O / P / NA Registro: _____
07	Circulação sem armazenamento ou mobiliário obstruindo a passagem.	O / P / NA Registro: _____
08	Portas de saída sem impedimento aparente de uso.	O / P / NA Registro: _____
09	Portas corta-fogo sem calços ou alterações observadas.	O / P / NA Registro: _____
10	Escadas e acessos sem materiais depositados.	O / P / NA Registro: _____
11	Iluminação de emergência considerada na observação.	O / P / NA Registro: _____

Nº	Ponto para observar ou confirmar	Situação e evidência
12	Necessidades de pessoas com mobilidade reduzida encaminhadas à avaliação.	O / P / NA Registro: _____
13	Mudanças de layout informadas ao responsável técnico.	O / P / NA Registro: _____
14	Ações e nova conferência documentadas.	O / P / NA Registro: _____

Encaminhamentos

A conformidade de larguras, distâncias, lotação e características das portas exige avaliação técnica. Este documento registra observações e não libera a edificação.

Pendência / encaminhamento	Responsável e prazo	Verificação posterior
_____ _____	_____ _____	_____ _____
_____ _____	_____ _____	_____ _____
_____ _____	_____ _____	_____ _____

Referências e atualização

Fontes oficiais consultadas em 19/10/2026. Verifique versões, portarias e alterações antes da aplicação a um caso concreto. Referências técnicas complementares e sua edição devem ser definidas pelo responsável.

CBMSE. IT nº 01/2021, Procedimentos Administrativos, versão disponibilizada em Em vigor na consulta.

<https://dat.cbm.se.gov.br/Documentos/baixar/2922>

CBMSE. Catálogo oficial de documentos e instruções técnicas.

<https://dat.cbm.se.gov.br/portal/downloads>

MTE. NR-23, Proteção Contra Incêndios.

<https://www.gov.br/trabalho-e-emprego/pt-br/acesso-a-informacao/participacao-social/conselhos-e-orgaos-colegiados/comissao-tripartite-partitaria-permanente/normas-regulamentadora/normas-regulamentadoras-vigentes/norma-regulamentadora-no-23-nr-23>

Orientação técnica para sua empresa

A DASS Engenharia atende Aracaju-SE e Sergipe com consultoria em Engenharia de Segurança do Trabalho e elaboração de projetos de prevenção e combate a incêndio. Apresente as características da sua edificação ou atividade para definir o escopo do atendimento.

WhatsApp: (79) 99995-9430

Site: dassengenharia.com/contato/

Material educativo e auxiliar. Não constitui projeto aprovado, laudo, certificação ou autorização de funcionamento. A aplicabilidade depende da edificação, atividade e avaliação de profissional legalmente habilitado.